

焼却施設の維持管理に関する計画書

1、点検、運転記録

イ、毎年8月に、定期点検を行う。合わせて必要な補修を行う。

ロ、運転開始時・停止時に、設備の点検を行う。

ハ、運転中は、別紙・運転記録に従い、1日3回の記録を行う。

2、排ガスの分析

ダイオキシンの分析 年1回

ばいじん、窒素酸化物等の分析 年2回

3、排水の分析

| | | | |
|----------------|----------------|----|--------|
| シアン分析 | BOD処理後の排水、総合排水 | 1日 | 1回 |
| PH測定 | 〃 | 〃 | 1日 1回 |
| BOD | 〃 | 〃 | 週 1～2回 |
| 浮遊物質 | 〃 | 〃 | 週 1～2回 |
| 排水基準の定められている項目 | 総合排水 | 年 | 1回 |

焼却排水は、運転開始時及び適時、シアン分析・BOD分析・SS分析
PH測定を行う。

4、事故時の体制（休日夜間の対応）

宿直・日直より、呼出しを行う。

イ、運転上のトラブルの場合、課長・係長等に連絡を取る。

ロ、火災等の事故の場合、休日夜間連絡網により、全従業員を召集する。

5、消火器の設置

ブローアーム手前に設置する。（廃液単独では、燃焼しない。）